


PÅFYLLING AV FILTERMASSE - ODIN GVR-MINI



- Topplaget: 1 / 4 sekk med FiltraLite NC 2-10
Midterste laget: 2 sekker med Filtra Lite P 0,5-4
Bunnlaget: 3 / 4 sekk med FiltraLite NC 2-10

FiltraLite NC 2-10 (1 / 4 sekk)

Filtra Lite P 0,5-4 (2 sekker)

FiltraLite NC 2-10 (3 / 4 sekk)